

INFORME

Título: **Adaptación de carácter técnico de la planificación 2015-2020. Línea El Tablero-Sta Águeda 66 kV cto 2**

Fecha: 26 de junio de 2017

Introducción

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico, en su artículo 4, apartado 4, establece que “El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, a propuesta del operador del sistema y previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, podrá aprobar las adaptaciones de carácter técnico necesarias para la realización de los planes de desarrollo incluidos en la planificación eléctrica”.

Atendiendo a lo anterior, en este informe se propone y justifica la adaptación de carácter técnico necesaria para ejecutar los planes de desarrollo recogidos en la planificación vigente correspondiente al periodo 2015-2020 relativa a la línea El Tablero-Sta Águeda 66 kV, cto 2.

Antecedentes

La planificación de la red de transporte vigente recoge la construcción de una nueva línea El Tablero-Sta Águeda 66 kV cto 2, en subterráneo.

Sin embargo, una vez avanzado el proyecto, la traza seleccionada para la nueva línea discurre prácticamente en su totalidad por suelo rústico, por lo que, según indica el RD 1047/2013, se plantea una solución alternativa mayoritariamente en aéreo.

Adaptación de carácter técnico propuesta

Tras los estudios previos del proyecto de la línea El Tablero-Sta Águeda 66kV cto 2, se propone realizar el proyecto y construcción de la línea de 66 kV El Tablero-Santa Águeda cto 2 en aéreo, a excepción de la entrada a las subestaciones que serán tramos subterráneos al tratarse de instalaciones blindadas. El proyecto constaría de 6 km en aéreo y de 500 m en subterráneo.

Este cambio supondría una reducción de los costes asociados a la actuación, sin que se produzca una reducción de los beneficios presentados para esta nueva línea en el documento “Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020” de octubre de 2015.

Como conclusión se propone llevar a cabo una adaptación de carácter técnico de la planificación vigente 2015-2020 para contemplar la construcción de la línea El Tablero-Sta Águeda 66 kV cto 2 principalmente en aéreo y permitir la implementación de los planes de desarrollo incluidos en la planificación eléctrica 2015-2020:



- *Adaptación de carácter técnico:*

Línea El Tablero-Sta Águeda 66 kV cto 2: 6 km en aéreo y 500 m en subterráneo (antes 3 km en subterráneo).

- *Variación del coste de inversión para el sistema eléctrico:*

-1,9 M€.