

INFORME

Título: **Adaptación de carácter técnico de la planificación 2015-2020. Modificación de la ampliación de Gramanet 220 kV**

Fecha: 12 de diciembre de 2018

Introducción

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico, en su artículo 4, apartado 4, establece que “El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, a propuesta del operador del sistema y previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, podrá aprobar las adaptaciones de carácter técnico necesarias para la realización de los planes de desarrollo incluidos en la planificación eléctrica”.

Atendiendo a lo anterior, en este informe se propone y justifica la adaptación de carácter técnico necesaria para ejecutar los planes de desarrollo recogidos en la planificación vigente correspondiente al periodo 2015-2020 relativa a la construcción de Gramanet A y B 220 kV.

Antecedentes

La planificación de la red de transporte vigente recoge la ampliación de la subestación Gramanet A y B 220 kV por traslado de Santa Coloma 220 kV pero no se especifica que líneas conectadas a Santa Coloma 220 kV se trasladan a Gramanet A.

Adaptación de carácter técnico propuesta

Se propone llevar a cabo una adaptación de carácter técnico de la planificación vigente 2015-2020 para incluir en observaciones del listado de subestaciones, que en Gramanet A se conectarán las líneas procedentes de Besos Nuevo 1 y Trinitat 1, para permitir la implementación de los planes de desarrollo incluidos en la planificación eléctrica 2015-2020:

- *Adaptación de carácter técnico:*

Ampliación de Gramanet A 220 kV: Incluir en las observaciones que a este lado del binudo se conectan las líneas que llegan a Santa Coloma 220 kV desde Besos Nuevo y Trinitat.

- *Variación del coste de inversión para el sistema eléctrico:*

0 M€.
