

INFORME

Título: **Adaptación de carácter técnico de la planificación 2015-2020. Nueva SE Vallitos 66 kV y E/S de DC Chayofa-Los Olivos 66 kV**

Fecha: 23 de julio de 2019

Introducción

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico, en su artículo 4, apartado 4, establece que “El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, a propuesta del operador del sistema y previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, podrá aprobar las adaptaciones de carácter técnico necesarias para la realización de los planes de desarrollo incluidos en la planificación eléctrica”.

Atendiendo a lo anterior, en este informe se propone y justifica la adaptación de carácter técnico necesaria para ejecutar los planes de desarrollo recogidos en la planificación vigente correspondiente al periodo 2015-2020 relativa a la nueva subestación Vallitos de 66 kV en E/S en el DC Chayofa-Los Olivos 66 kV.

Antecedentes

La planificación de la red de transporte vigente recoge la E/S Vallitos 66 kV en el DC Chayofa-Los Olivos 66 kV en trazado subterráneo. El 2 de noviembre de 2018 se recibe escrito de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife en el que se insta a realizar una modificación de trazado del proyecto para desplazarlo fuera de los límites del Bien de Interés Cultural declarado recientemente en la zona.

Adaptación de carácter técnico propuesta

Analizada la petición y consultado con los organismos afectados se encuentra una alternativa técnicamente viable pero que no se ajusta a lo recogido en la planificación vigente dado que la nueva línea sería mixta, parte en aéreo y parte en subterráneo. El operador del sistema ha analizado la nueva alternativa propuesta, resultando aceptable para el sistema. Por lo tanto, se considera necesario adaptar la Planificación vigente para garantizar la viabilidad del proyecto. Asimismo se requiere corregir la capacidad de transporte alcanzada a 62 MVA en invierno y verano en lugar de 66 MVA como aparece actualmente en la planificación vigente.

Como conclusión se propone llevar a cabo una adaptación de carácter técnico de la planificación vigente 2015-2020 para contemplar el cambio de trazado de la E/S Vallitos en el DC Chayofa-Los Olivos 66 kV a aéreo-subterráneo y capacidad de invierno y verano 62 MVA para permitir la implementación de los planes de desarrollo incluidos en la planificación eléctrica 2015-2020:

- **Adaptación de carácter técnico:**

Modificar el trazado de la E/S Vallitos en el DC Chayofa-Los Olivos 66 kV a aéreo-subterráneo y cambio de la capacidad de transporte resultante a 62 MVA en invierno y verano.

- **Variación del coste de inversión para el sistema eléctrico:**

-2,7 M€.
